

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. : 145931  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: jeroen.laevaert@telenet.be



INSP-205



OCB vzw  
Member of OCB Group

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5612771-002  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 26/05/2021

**Klant / Opdrachtgever:**

W & J CONCEPT  
VOSWEG 51  
3190 BOORTMEERBEEK

**Afdeling: ELE**

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 306 VAN PAESSCHEN RUDI  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naam:** W & J CONCEPT **Adres:** VOSWEG 51 3190 BOORTMEERBEEK  
**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** W & J CONCEPT **Adres:** VOSWEG 51 3190 BOORTMEERBEEK **B.T.W.:**  
**Adres installatie:** EDMOND VLEMINCKXSTRAAT 9 Bus 101 1<sup>ste</sup> Verdiep **Private HS-cabine:** Kies een item.  
HINGENE 2880 **Type installatie:** appartement **Toestel/Install. ID:** Bus 101 1<sup>ste</sup> verdiep  
**EAN nr.:** Niet meegegeeld **Leverancier:** **Teller nr.:** **Nachtsteller nr.:**

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** controlebezoek (hfst. 6.5) **Afwijking deel 8 Boek 1 \*:** Kies een item.  
Kies een item.

(\*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": Kies een item.

**Datum:** 26/05/2021 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/05/2046 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** aanwezig **Aansluiting:** - **Wachtbuis:** - **Isolatieplaat:** aanwezig  
**Nom. spanning:** 1 x 230V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** Aut. My **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: EVAVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Aardelektrode:** type: Pen **sectie:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** algemene: 2p 40A/300mA **bijkomende:** 2p 40A/300mA + 2p 40A/30mA  
**Eéndraadschema en situatieplan:**  zie bijlage  referentie:  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  verlichting  -  
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 2 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 6 + 9

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** ➤ 20 MOhm **Spreadingsweerstand:** 27,3 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** In orde **Controle foutlus:** In orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** In orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: In orde **onrechtstreekse aanraking:** In orde  
**Bescherming tegen overstroom:** In orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** In orde

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

**BESLUIT**

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**. De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)